

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA09-0327

Valable 5 ans à compter du 23 septembre 2009

Matériau présenté par : SAGIP GALION
Usine Galion, PK 22 Route de l'Est
97311 ROURA
GUYANE

Marque commerciale : P311 - P311A - P312 - P312A - P314 - P314A - P317 -
P330

Description sommaire :

Profilés rigides alvéolés double-parois à base de polychlorure de vinyle ignifugé et de charges.
Masses linéiques nominales : 150 à 480 g/m.
Epaisseurs nominales des parois internes : 0,25 à 0,50 mm.
Epaisseurs nominales des parois externes : 0,31 à 0,70 mm.
Epaisseur nominale totale des profilés : 8 mm.
Largeur nominale des profilés : 200 mm pour les références « P311 », « P311A », « P312 »,
« P312A », « P314 » et « P314A » - 100 mm pour la référence « P317 » - 300 mm pour la
référence « P330 ».
Coloris : blanc.

Nature de l'essai : Essai par rayonnement

Classement :


M1

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori.
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA09-0327 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 23 septembre 2009

**Le Technicien
Responsable de l'essai**



Franck GOGUEL

**Le Chef du laboratoire
Réaction au Feu**



Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS